

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер

ФИО  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
по выполнению мероприятий на реконструкцию сети газопотребления**

1. ПАО «Севастопольгаз».

(наименование газораспределительной организации, выдавшей технические условия)

2. \_\_\_\_\_

(Заявитель: физическое лицо, индивидуальный предприниматель - фамилия, имя, отчество; юридическое лицо - полное и сокращенное (при наличии) наименование, организационно-правовая форма)

3. Объект капитального строительства: \_\_\_\_\_

(наименование объекта капитального строительства)

расположенный по адресу \_\_\_\_\_

(местонахождение объекта капитального строительства, кадастровый номер)

4. Виды работ по реконструкции сети газопотребления \_\_\_\_\_

(доп. установка, замена, перенос газоиспользующего оборудования, газификация объекта после реконструкции,

газификация квартиры (помещения), реконструкция сети газопотребления в границах земельного участка)

5. Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования \_\_\_\_\_ куб. метров\*.

6. Давление газа в точке подключения: \_\_\_\_\_ МПа.

7. Информация о газопроводе в точке подключения \_\_\_\_\_

(диаметр, материал труб, способ прокладки)

8. Информация о ранее газифицированных объектах капитального строительства, установленном газовом оборудовании \_\_\_\_\_

9. Обязательства по подготовке сети газопотребления и к размещению газоиспользующего оборудования:

- газоиспользующее оборудование необходимо установить в помещении с вентиляцией, оборудованным обособленными дымоходами и вентиляционными каналами;
- газоиспользующее оборудование необходимо установить в помещении, предназначенном для установки;
- применить газоиспользующее оборудование, технические устройства и материалы, имеющие сертификаты соответствия, паспорт изготовителя;
- обеспечить объект капитального строительства приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании (при необходимости предусмотреть замену узла учета газа);
- в помещениях, в которых устанавливается газовое оборудование, следует предусмотреть сигнализаторы загазованности, заблокированные с быстродействующими запорными клапанами, установленными на вводе газа в помещение (Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ ст.30, п.11, СП 402.1325800.2018 п.8.3).

10. Другие условия выполнения мероприятий на реконструкцию сети газопотребления \_\_\_\_\_

11. Проектирование вести согласно действующим нормативным документам.

12. Рабочую документацию согласовать с ПАО «Севастопольгаз».

13. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года.

Исполнитель \_\_\_\_\_

(подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество исполнителя)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\* В случае предоставления заявителем расчета расхода газа