

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер

« ____ » _____ 20_ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на реконструкцию сети газораспределения

1. ПАО «Севастопольгаз».
(наименование исполнителя (газораспределительной организации), выдавшего технические условия)
2. _____
(полное наименование/фамилия, имя, отчество заявителя - юридического/ физического лица)
3. Существующая сеть газораспределения _____ (далее - сеть газораспределения),

(наименование сети газораспределения, подлежащей реконструкции)
расположенная по адресу: _____
(местонахождение существующей сети газораспределения, подлежащей реконструкции)
4. Давление газа сети газораспределения:
максимальное _____ МПа;
фактическое (расчетное) _____ МПа.
5. Точки подключения _____.
6. Характеристика существующей сети газораспределения, _____

(диаметр, материал труб, способ прокладки, тип защитного покрытия, коррозионная агрессивность грунта, источник блуждающих токов, наличие электрохимической защиты)
7. Основные инженерно-технические требования.
Проектная документация на реконструкцию сети газораспределения должна предусматривать:
 - характеристики проектируемой сети газораспределения (диаметр, давление, материал труб, устройство футляров);
 - требования к установке отключающих устройств, защите от коррозии стальных газопроводов (преобразователь, кабельные линии, анодное заземление) и оснащению средствами автоматизации;
 - границы охранных зон газопроводов, пунктов редуцирования газа и установок электрохимической защиты;
 - срок эксплуатации газопроводов, технических и технологических устройств на проектируемой сети газораспределения;
 - установку знаков обозначения трассы проектируемого газопровода _____ в соответствии с требованиями нормативной документации.
8. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы на сети газораспределения должны быть выполнены организациями, допущенными к выполнению соответствующих видов работ в установленном порядке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными документами.
9. Материалы и оборудование должны иметь паспорта, сертификаты и иную разрешительную документацию в соответствии с нормативными документами.
10. Проектирование вести согласно действующим нормативным документам.
11. Рабочую документацию согласовать с ПАО «Севастопольгаз».
12. Срок действия настоящих технических условий составляет 12 месяцев.

Исполнитель _____
(подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество исполнителя)

